

INBRAAKWEREND HOUTEN NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630

SKH Wageningen
Tel: 0317 - 453 425
Fax: 0317 - 412 610
E-mail:mail@skh.org

Bijlage 2b03a
AXA
3329
Raamboom

Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 2015-06
Vervangt: 2014-06

ALGEMEEN

voorboren	Zie hfst 4.2.2b
infrezingen	Zie hfst 4.2.3b

HANGWERK

type	Inbraakwerende scharnieren (**) zie bijlage 1 en hfst. 4.2.1
aantal	Raamhoogte < 1200 mm: 2 scharnieren Raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
bevestiging	Zie hfst 4.2.2a

HOUT

ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout zie voorts hfst 4.1.3
glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

KOZIJNHOUT AFMETINGEN

muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102 mm
tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 102 mm
minimale sponningmaat	Minimaal 17 x 67 mm

ONDERBOUWING

beproeversrapporten	SKG-IKOB
komo-productcertificaat	SKG-IKOB 423.851.03

RAMEN

maximale afmeting	Maximale breedte: 1200mm; Maximale hoogte: 1800mm
minimale houtafmetingen	54 x 78 KVT 20.2.2

SLUITWERK KOZIJNEN

sluitkast	AXA sluitkast 3329 (**)
positionering	Zie hfst 4.2.3e
bevestiging sluitkast	Loofhout: 2 schroeven 4 x 40mm + 2 schroeven 4 x 50mm; Naaldhout: 2 schroeven 4 x 50mm + 2 schroeven 4 x 60mm

SLUITWERK RAMEN

raamboompje met haakschoot	AXA raamboom (*): 3329
aantal sluitpunten	Bij raamhoogte < 500 mm: 1; Bij raamhoogte > 500 mm: 2
plaatsing sluitpunten	KVT katern 20
bevestiging raamsluiting	Loofhout: 4 schroeven 4 x 50mm; Naaldhout: 4 schroeven 4 x 60mm

VASTE VAKVULLINGEN

beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
---------------------------------	------------------------